

## Formular EEG Modbus

Vorwort:

Um die reibungslose Integration Ihrer EEG-Anlage sicherzustellen, bitten wir Sie, das beigefügte Formular vollständig auszufüllen und an die Stadtwerke zu übermitteln. Eine rechtzeitige Einreichung dieses Formulars ist von entscheidender Bedeutung, um mögliche Verzögerungen bei der Inbetriebnahme zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass andernfalls Ihre EEG-Anlage möglicherweise nicht in Betrieb genommen werden kann. In einem solchen Fall müssten wir einen neuen Termin für die Inbetriebnahme mit uns vereinbaren.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Kooperation und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

### Information zum Modbus Gerät

IP Adresse Slave (EEG)	
IP Adresse Master (SWG)	
Subnetz Maske	
Gateway	
Modbus Slaveadresse	
Parität	keine      gerade      ungerade
Stoppbit	1              2

Beschreibung:	Register Adresse	Funktion	Format
Messwert Wirkleistung			
Messwert cos phi			
Sollwert cos phi			
Einzelbefehl 60 %			
Einzelbefehl 30 %			
Einzelbefehl 0 %			
Einzelmeldung RM 60 %			
Einzelmeldung RM 30 %			
Einzelmeldung RM 0 %			

Die Rückmeldung (RM) bezüglich der Abschaltungsstufen ist freiwillig und kann im Falle ihrer Nichtbelegung freigelassen werden.